

这样做是为了保证灭火器将正确安全工作。维护的另一种说法是维修，即指灭火器的重新装填和更换。

如果您的灭火器被拿走进行维修，**立即坚决要求获得类似的替代装置**，以防发生任何火灾紧急事故。

标签（见前一页的实例）上必须注明：

- 维修日期；
- 维修人员的姓名首字母；
- 所做工作的明确表示。

常见问题

如何选择一家手提式灭火器维修公司？只从 FDNY 网站上列出的获批公司那里购买。获批公司名单每 30 天更新一次。

以下是该网站的链接和 QR code（QR 码）。

<http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page>



如果维修公司的批准或保险已过期，还能提供维修吗？

不能！您必须在 Fire Department 网站上查看获批准的维修公司名单。

如果维修不是由经 FDNY 批准的公司完成的，我会承担什么风险？

首先，您是在拿您的企业、财产、您的客户、现场急救员和公众冒险。其次，如果您的企业存在不安全因素，您会收到违规罚单。此外，一旦发生火灾，您的保险公司会认为您提出的任何索赔存在问题。


我如何得知维修公司是否进行了正确安装及维修工作？首先，确保提供灭火器的公司是授权公司，并仍在 FDNY 获批名单里。其次，确保贴附并填写所有标签。

我需要哪种类型的灭火器？

ABC 灭火器是最常用的灭火器。但获批维修公司会明确告诉您在您企业需要哪种灭火器。

如何使用灭火器？

有关正确使用的说明可在灭火器标签上找到。使用 P.A.S.S. 首字母缩略词。**P**ull（拉出）手柄中的插销，将喷嘴 **A**im（对准）火焰根部，缓慢 **S**queeze（挤压）杠杆，并左右 **S**weep（喷射）。



我如何上报非法公司或维修公司的涉嫌欺诈问题？

您应**立即**致电 **718-999-2533** 将任何问题上报给 FDNY。

也可写信至：pubcert@fdny.nyc.gov



您企业内的手提式灭火器



FDNY
Bureau of Fire Prevention
www.nyc.gov/fdny

介绍

手提式灭火器 (Portable fire extinguisher, PFE) 对每个企业都很重要。经营场所内经常发生火灾, 任何火灾都可能成为导致财产损失或甚至丧命的灾难。Fire Department 的规定可帮助您以安全方式经营。您有责任遵守所有规定。

本手册包含确保您企业的手提式灭火器 (如果有需要的话) 正常工作的重要安全信息。

作为企业业主, 您有责任确保对手提式灭火器进行适当检查和维修。

您的企业内应有多少个手提式灭火器?

向灭火器销售公司咨询, 以确定您企业需要的手提式灭火器的数量及理想位置。

手提式灭火器的购买与安装

仅从持照且经认证的 FDNY 手提式灭火器公司那里购买灭火器。作为企业业主, 您应该致电多家公司寻求最优价格。

FDNY 网站上提供两份名单, 一份是手提式灭火器销售公司名单, 另一份是手提式灭火器全方位服务公司名单。全方位服务公司可出售和维修灭火器。而销售公司只可出售灭火器。

所有灭火器必须装满灭火剂、被贴上标签并随时可用。

安装后, 灭火器 (见图片):

- 禁止放在地面上;
- 必须底部与地面之间的距离至少为 4 英寸;

- 顶部与地面之间的距离不得超过 5 英尺。

什么是每月检查, 可以由谁执行?

目测检查是任何受过培训的人员 (不需要具有 Certificate of Fitness, C of F (健康证明书)) 可执行的每月“快速检查”。

每月检查程序

检查灭火器必须检查以下内容:

- 正确安装在墙壁及其他正确位置;
- 可立即获取;
- 操作说明位于正面朝外的铭牌上。
- 检查有无物理性损坏;
- 压力仪表读数在正常范围内 (应在绿色区域内);
- 已贴上标签;
- 每次每月检查后注明日期和姓名首字母。



PFE 需要重新装填



PFE 不需要重新装填

标签上必须有以下信息:

- 购买灭火器的年份、月份及类型;
- 公司名称;
- 销售公司证书编号;
- 联络方式;
- 技术员的姓名和“C of F”号码。



安装或维修服务后需要保留哪些东西?

作为客户, 您应始终获得维修或购买收据。

收据上必须清晰注明:

- 执行该项工作的技术员的姓名;
- 公司的电话号码;
- 设备是新设备还是之前被使用过的设备;
- 灭火器型号。

维护

手提式灭火器必须每年进行一次维修, 具体应在进行水压测试或在每月检查期间看到灭火器出现物理性损坏之时进行。维修/维护是对手提式灭火器进行的详细检查。